

**ВСП «КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО»**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

Маргарита РОМАНОВА

Наказ № 50 від 02 вересня 2021 року

Інструкція № 27

про заходи пожежної безпеки в лабораторіях, майстерні, кабінетах коледжу

М. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Працівники, викладачі, майстри, завідувачі лабораторій зобов'язані знати й дотримуватись всіх вимог цієї інструкції.
- 1.2. Відповідальність за пожежну безпеку покладається на керівників лабораторій, майстерні.
- 1.3. Керівник зобов'язаний:
 - 1.3.1. Контрлювати виконання усіма працівниками та учнями вимог цієї інструкції.
 - 1.3.2. Проводити інструктажі з питань пожежної безпеки для всіх працюючих.
 - 1.3.3. Щоденно перевіряти стан пожежної безпеки на об'єкті (наявність та укомплектованість об'єкта необхідною кількістю вогнегасників згідно норм (розрахунок кількості вогнегасників в залежності від площини приміщення зазначено в таблиці 1),
укомплектованість та працездатність ПК (пожежних кранів), засобів зв'язку та шляхів евакуації).

Таблиця 1

Категорія приміщення	A,B,C (горючі гази та рідини)					В		Г		Г,Д			Громадські будівлі			
Границя оберігаєма площа, м ²	200					200		800		1800			800			
Клас пожежі	A	B	C	D	(E)	A	C	(E)	D	C	A	D	(E)	A	(E)	
Пінні та водні вогнегасники місткістю 10 л	2 ++	4 +	-	-	-	2 ++			2 + ++	2 ++	2 ++	2 ++		4 ++		
Порошкові вогнегасники місткістю, л/масою вогнегасної речовини, кг	2/2 ++	2 +	-	-	-	4 + ++	-	-	- + ++	4 + ++	4 + ++	4- ++	8+ ++	- ++		
	5/4 +	2 +	2 +	2 +	2 +	2 ++	2 +	2 ++	2 ++ ++	2 ++ ++	2 ++ ++	2 ++ ++	4 ++	4 ++		
	10/9 ++	1 ++	1 ++	1 ++	1 ++	1 +	1 ++	1 +	1 + +	1 + +	1 + +	1 + +	2 + +	2 + ++	2 ++	
Хладовані вогнегасники місткістю 2 (3) л	- +	4 +	4 +	-	-	- +	-	-	2 + ++	-	-	-	2 + ++	- +	4 +	
Вуглевислотні вогнегасники місткістю, л/масою вогнегасної речовини, кг	2/2 -	-	-	-	-	- -	-	-	4 + ++	-	-	-	4 + ++	- +	4 +	
	5(8)/ 3(5) -	-	-	-	-	2 ++	2 +	-	2 ++	-	-	-	2 ++	4 + ++	2 ++	

Згідно з Правилами пожежної безпеки ППБ 01-03, введеним в дію з 30 червня 2003 року.

Примітки:

Для гасіння пожеж різних класів порошкові вогнегасники повинні мати відповідні заряди: для класу А - порошок ABC(E); для класів В, С і (Е) - BC(E) або ABC(E) та класу D-D.

Для порошкових та вуглекислотних вогнегасників приведено подвійне маркування: старе маркування по місткості корпусу, л/ нове маркування по масі вогнегасної речовини, кг.

При оснащенні приміщень порошковими та вуглекислотними вогнегасниками, допускається використовувати вогнегасники як зі старим, так і з новим маркуванням.

Знаком «++» позначені рекомендовані до оснащення об'єктів вогнегасники, знаком «+» - вогнегасники, застосування яких дозволяється за відсутності рекомендованих і при відповідному обґрунтуванні, знаком «-» - вогнегасники, які не допускаються для оснащення даних об'єктів.

В замкнутих приміщеннях об'ємом не більше 50 м³ для гасіння пожежі, замість переносних вогнегасників, або додатково до них, можуть бути використані самоспрацьовуючі порошкові вогнегасники.

- 1.4. Ця Інструкція поширюється на територію, гуртожиток, всі корпуси, будівлі, службові, складські, допоміжні та інші приміщення коледжу і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

2.ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 2.1. До всіх корпусів, будівель і споруд, лабораторій, майстерні та інших приміщень слід забезпечити вільний доступ.
- 2.2. Проїзди та проходи до всіх корпусів, будівель, споруд, лабораторій, майстерні, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.
- 2.3. У гуртожитку, лабораторіях, кабінетах, майстерні забороняється:
 - 2.3.1. Зберігати вогненебезпечні та легкозаймисті речовини (розчинники, бензин, лаки, фарби, газ і т.д.)
 - 2.3.2. Захаращувати шляхи евакуації та замикати двері на шляхах евакуації.
 - 2.3.3. Палити й застосовувати відкритий вагонь в приміщеннях. Куріння дозволяється виключно у спеціально встановлених й позначеніх місцях для куріння.
 - 2.3.4. Влаштовувати тимчасові електромережі, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження.

- 2.3.5. Проводити газозварювальні роботи без оформлення наряду-допуску на виконання вогневих робіт.
- 2.3.6. Вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено).
- 2.4. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати у штабелі, залишаючи між ними проходи ширину не менше 1 м. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8 м.
Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.
- 2.5. Пожежні крани мають бути укомплектовані пожежними рукавами та стволами однакового з ними діаметра, а також важелем для полегшення відкривання вентилів, утримуватися справними й доступними для використання. Пожежні рукави слід утримувати сухими, складеними у "гармошку" або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.
- 2.6. Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання.
- 2.7. На дверцях пожежних шаф із зовні після літерного індексу «ПК» слід указати порядковий номер пожежного кран-комплекту та номер телефону для виклику пожежної охорони.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

- 3.1. Прибрати своє місце (папір, ганчір'я та інші горючі речовини).
- 3.2. Вимкнути освітлення (за винятком чергового освітлення), живлення електрообладнання, приладів, верстат.
- 3.3. Перед закриттям приміщення, перевірити його на пожежну безпеку.
- 3.4. Зачинити всі двері на замок, ключі здати черговому по коледжу.

4. ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

- 4.1. Негайно повідомити про це керівництво коледжу, викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, поверх.
- 4.2. Негайно вжити заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей.
- 4.3. Приступити до гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших первинних засобів пожежогасіння.

- 4.4. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.
- 4.5. Якщо є потерпілі, необхідно надати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

Відповідальний за протипожежний
стан будівель по коледжу

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи

Інженери з охорони праці
та техніки безпеки

Юрист-консультант

Анатолій ФЕДОТОВ

Віктор ВАСИЛЮК
Людмила ОМЕЛЯНЧИК

Тамара ДЗЕРЖИНСЬКА